



PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ

1783-CPR-1638

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır

Kablo Tipi: 052XZ1-F

Yangına Tepki Performansı: B2ca, s1a, d1, a1

Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan enerji kabloları

(KAPSAMI EKTEDİR)

ÖZNUR KABLO SAN.VE TİC.A.Ş.
ÖMER AVNİ MAH. MECLİS-İ MEBUSAN CAD. ÖZNUR PLAZA NO:73 /6
BEYOĞLU-İSTANBUL
adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan ve

ÖZNUR KABLO SAN.VE TİC.A.Ş.
ÇERKEZKÖY O.S.B. GAZİOSMANPAŞA MAH. 5. CAD. NO:23
ÇERKEZKÖY-TEKİRDAĞ
imalat tesisinde üretilmiş

Bu belge,

EN 50575: 2014 + A1: 2016

standardı'nın ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir.

Bu belge, ilk olarak 22.04.2026 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

Ankara, Rev. 0,22.04.2026


Dr. Alkan HAFÇI
Direktifler Müdürü V.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION



PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ EKİDİR.

ÜRÜN TANIMI:

Kablo ailesinin tip tanımı	052XZ1-F
Anma gerilimi	300/500 V

TASARIM BİLGİLERİ:

İletken tasarımı	Dairesel
İletken sınıfı	5
Damar sayısı	Çok damarlı
Ekran	Yok
Zırh	Yok
Dış kılıf	HFFR

ELEKTRİK KABLOLARI-YANGINA TEPKİ SONUÇLARINA GÖRE GENİŞLETİLMİŞ UYGULAMA EN 50576:

Kapsama alanı	
<input type="checkbox"/>	Zırlı
<input checked="" type="checkbox"/>	Zırhsız çok damarlı
<input type="checkbox"/>	Tek damarlı kılıflı
<input type="checkbox"/>	Tek damarlı kılıfsız
<input type="checkbox"/>	Kablo ailesi çap ≤ 5mm içeriyor

KAPSAMDAKİ KESİTLER:

Damar sayısı	Kesit mm ²
2	0,75-1,0-1,5-2,5-4-6
3	0,75-1,0-1,5-2,5-4-6
4	0,75-1,0-1,5-2,5-4-6
5	0,75-1,0-1,5-2,5-4-6

KABLO PARAMETRESİ ARALIĞI:

$$\chi = 18 - 70$$

DIŞ ÇAP ARALIĞI:

$$D = 6,5 - 16,4 \text{ mm}$$

1783-CPR-1638 sayılı Performans Değişmezlik Belgesi Ekidir.

