



## PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ

**1783-CPR-1639**

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır

**Kablo Tipi: 052XZ1-F**

**Yangına Tepki Performansı: Cca, s1a, d2, a1**

*Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan enerji kabloları*

(KAPSAMI EKTEDİR)

**ÖZNUR KABLO SAN.VE TİC.A.Ş.**  
**ÖMER AVNİ MAH. MECLİS-İ MEBUSAN CAD. ÖZNUR PLAZA NO:73 /6**  
**BEYOĞLU-İSTANBUL**

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan ve


**ÖZNUR KABLO SAN.VE TİC.A.Ş.**  
**ÇERKEZKÖY O.S.B. GAZİOSMANPAŞA MAH. 5. CAD. NO:23**  
**ÇERKEZKÖY-TEKİRDAĞ**  
imalat tesisinde üretilmiş

**EN 50575: 2014 + A1: 2016**

standartının ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

**yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir.**

Bu belge, ilk olarak 29.04.2026 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.



**Dr. Alkan HAFÇI**  
Direktifler Müdürü V.



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
TURKISH STANDARDS INSTITUTION



PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ EKİDİR.

**ÜRÜN TANIMI:**

Kablo ailesinin tip tanımı	052XZ1-F
Anma gerilimi	300/500 V

**TASARIM BİLGİLERİ:**

İletken tasarımı	Dairesel
İletken sınıfı	5
Damar sayısı	Çok damarlı
Ekran	Yok
Zırh	Yok
Dış kılıf	HFFR

**ELEKTRİK KABLOLARI-YANGINA TEPKİ SONUÇLARINA GÖRE GENİŞLETİLMİŞ UYGULAMA EN 50576:**

Kapsama alanı
<input type="checkbox"/> Zırhlı
<input checked="" type="checkbox"/> Zırhsız çok damarlı
<input type="checkbox"/> Tek damarlı kılıflı
<input type="checkbox"/> Tek damarlı kılıfsız
<input type="checkbox"/> Kablo ailesi çap $\leq$ 5mm içeriyor

**KAPSAMDAKİ KESİTLER:**

Damar sayısı	Kesit mm <sup>2</sup>
2	0,75-1,0-1,5-2,5-4-6
3	0,75-1,0-1,5-2,5-4-6
4	0,75-1,0-1,5-2,5-4-6
5	0,75-1,0-1,5-2,5-4-6

**KABLO PARAMETRESİ ARALIĞI:**

$$\chi = 18 - 70$$

**DIŞ ÇAP ARALIĞI:**

$$D = 6,5 - 16,4 \text{ mm}$$

1783-CPR-1639 sayılı Performans Değişmezlik Belgesi Ekidir.

