



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 14/08/2026
Onay Sayısı: 10000238

ORTA GERİLİM ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (XLPE) YALITKANLI ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Marka : Öznur Kablo
Gerilim Seviyesi (kV) : 20,3/35(42) kV
Tipi : YAXC8VZ3V-R
Damar Sayısı : 3
Kesiti (mm²) : 35/16
İletken Malzemesi : Alüminyum
Yalıtım Malzemesi : XLPE
Zırh : Yassı Zırhlı
Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST2)
Su Geçirmezlik Özelliği : Yok
NOT :

Yukarıda bilgileri yer alan OG Enerji Kablolarının tip deney raporları;
TEDAŞ-MLZ/96-018.B işaretili Orta Gerilim Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
Yalıtkanlı Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-44617823-101.02-1759319

20.08.2026

Konu : Deney Raporu Uygunluk Sertifikaları

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan "Malzeme Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın Kapsam başlıklı 2. maddesinin (a) bendinde "Elektrik dağıtım tesislerinde kullanılan ve teknik şartnamesi bulunan malzemelerin şartnamelerinde yapılması istenen deneylere ait raporların uygunluğunun tespit edilmesine ve uygun bulunanlara "Deney Raporu Uygunluk Sertifikası" verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar" denilmektedir. Bu Usul ve Esaslar kapsamında Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş. tarafından uygunluk başvurusu yapılan; Öznur Kablo marka 20,3/35(42) kV YAXC7V-R 1x35/16 mm², 20,3/35(42) kV YAXC7V-R 1x630/35 mm², 20,3/35(42) kV YAXC8VZ3V-R 3x35/16 mm² ve 3,6/6(7,2) kV YXC7V-R 1x95/16 mm² orta gerilim enerji kablolarına ait başvuru ekinde sunulan tip deney raporları TEDAŞ-MLZ/96-018.B işaretli teknik şartnameye göre incelenmiştir.

Bahse konu tip deney raporlarına ilişkin yapılan incelemeler sonucunda ekteki deney raporu uygunluk sertifikalarında teknik özellikleri belirtilen Öznur Kablo marka 20,3/35(42) kV YAXC7V-R 1x35/16 mm², 20,3/35(42) kV YAXC7V-R 1x630/35 mm², 20,3/35(42) kV YAXC8VZ3V-R 3x35/16 mm² ve 3,6/6(7,2) kV YXC7V-R 1x95/16 mm² orta gerilim enerji kablolarına ilişkin deney raporlarının ilgili teknik şartnamesine uygun bulunması nedeniyle deney raporu uygunluk sertifikası verilmesi Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun bulunması halinde, ekteki deney raporu uygunluk sertifikalarının onaylanması hususunu uygun görüşle takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Abdulkadir BALIK
Daire Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.

Dr. Mehmet ERDOĞAN
Genel Müdür Yardımcısı

OLUR
Suat SARIGÜL
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür V.

Ek:

- 1 - Deney Raporu Uygunluk Sertifikası (1 Sayfa)
- 2 - Deney Raporu Uygunluk Sertifikası (1 Sayfa)
- 3 - Deney Raporu Uygunluk Sertifikası (1 Sayfa)

4 - Deney Raporu Uygunluk Sertifikası (1 Sayfa)

5 - Deney Raporu Kontrol Listesi (3 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 0080F44F-6827-40E0-9F77-875F32FA61DA

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA

3124495000

3122138873

KEP Adresi : tedas@hs01.kep.tr

Bilgi için:Yasemin HANSU
Mühendis

