

**TSEK**

# TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

## KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

### TURKISH STANDARDS INSTITUTION

#### CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

**TSEK** veya / or **Т-С-К**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001015-TSEK-03/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	23.05.2011
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	23.05.2020
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ÖZNUR KABLO SAN. VE TİC.A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ŞAİR ZİYA PAŞA CD. NO:41 KARAKÖY İSTANBUL İSTANBUL
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ÖZNUR KABLO SAN.VE TİC.A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	2.ORGANİZE SAN. BÖLGESİ KAVAKLIDERE MEVKİİ NO:14 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ÖZNUR
<b>İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ</b> RELATED TURKISH STANDARD	TSE K 328 / 17.06.2015
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

BEYAN GERİLİMİ 300/500 V OLAN , YANGIN PERFORMANSI OLAN,HALOJENSİZ YALITKAN VE KILIFLI SABİT TESİSAT KABLOLAR  
Tipi : NHXMH-O , 2X11 XLPE yalıtım bileşikli, Halojensiz HM2 kılıf bileşikli, Sabit tesisat için kılıflı kablolar. Beyan gerilimi 300/500 V olan.



15/05/2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Tel: 2627231273\* Faks: 2627231606 \* Web: \* e-mail:  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=igosdpa3> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

