

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 60152161

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Ausstellungsdatum <i>Date of Issue</i>
	0001--19600424 001	18.11.2020 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

ÖZNUR KABLO SAN. VE TİC. A.Ş.
ŞAİR ZİYA PAŞA CAD. NO:41
KARAKÖY
34425 İSTANBUL
Türkiye

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

ÖZNUR KABLO SAN. VE TİC. A.Ş.
Ç.O.S.B GAZİOSMANPAŞA MAH.5.CAD NO:23
ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ
Türkiye

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 50618:2014

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Cable Electric Cables for Photovoltaic Systems

Code designation:	H1Z2Z2-K	22
Cross section:	Between 1,5 mm ² to 95 mm ² acc. to IEC 60228:2004 Table 3	
Trade mark:	Öznur kablo	
Rated Voltage:	AC 1,0/1,0 kV; DC 1,5 kV Conductor-conductor Conductor-earth	
Ambient temperature:	-40°C to +90°C	
Max. Conductor temp.:	+120°C (for 20.000h)	
Material of insulation:	Halogen free low smoke flame retardant cross-linked polyolefin compound	
Material of sheath:	Halogen free low smoke flame retardant cross-linked polyolefin compound	
Color of insulation:	White	
Color of sheath:	Black and Red	

22

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg


Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety





T.C.
BEYOĞLU 6. NOTERLİĞİ
Bihur Sokak No: 4 Karaköy/İST
Tel: (0212) 293 12 53 - 54
Faks: (0212) 293 22 27

TERCÜME



26 KASIM 2020

TÜVRheinland®

No. 16435

Müşteri Referansı

Bizim Referansımız

Sona erme tarihi

0001 - - 19600424 001

18.11.2020 (gün/ay/yıl)

Ruhsat Sahibi

ÖZNUR KABLO SAN. VE TİC. A.Ş.
ŞAİR ZİYA PAŞA CAD. NO:41
KARAKÖY
34425 İSTANBUL
Türkiye

İmalat Tesisi

ÖZNUR KABLO SAN. VE TİC. A.Ş.
Ç.O.S.B. GAZİOSMANPAŞA MAH. 5. CAD. NO:23
ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ
Türkiye

Test İşareti

Testin yapıldığı standart
EN 50618:2014

TÜVRheinland	Tip Onaylı Güvenlik Düzenli Koruma Denetimi
ONAYLANDI	www.tuv.com ID 1111230247

Onaylı Ürün (Ürün Tanımlaması)

Lisans Ücreti – Ünite

Kablo, Fotovoltaik Sistemler için Elektrik Kabloları


Kod adı: H1Z2Z2-K
Çapraz kesit: IEC 60228:2004 Tablo 3'e göre
1,5 mm² ile 95 mm² arasında
Ticari marka: öznur kablo
Anma voltajı: AC 1,0/1,0 kV; DC 1,5 kV
İletken-iletken
İletken-topraklı
Ortam sıcaklığı: -40°C ile 90°C
Maks. iletken sıcaklığı: +120°C (20.000h için)
Yalıtım malzemesi: Halojensiz düşük duman alev
geciktirici çapraz bağlı polyolefin bileşimi
Kılıf malzemesi: Halojensiz düşük duman alev
geciktirici çapraz bağlı polyolefin bileşimi
Yalıtım rengi: Beyaz
Kılıf rengi: Siyah ve Kırmızı

22

BEYOĞLU 6. NOTERİ

Hatice USLU

Yerine İkinci Derece İmzaya Yetkili.
Başkan Ayhan TANRIVERDİ



Belgelendirme Kuruluşu

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
[Kaşe ve İmza]

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraBe 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Faks: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Sahure Oralalp

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 60152161

Blatt Sheet
0001

16435

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum

Date of Issue

0001--19600424 001

18.11.2020

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

ÖZNUR KABLO SAN. VE TİC. A.Ş.
ŞAİR ZİYA PAŞA CAD. NO:41
KARAKÖY
34425 İSTANBUL
Türkiye

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

ÖZNUR KABLO SAN. VE TİC. A.Ş.
Ç.O.S.B GAZİOSMANPAŞA MAH.5.CAD NO:23
ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ
Türkiye

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
EN 50618:2014

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Cable Electric Cables for Photovoltaic Systems

Code designation: H1Z2Z2-K
Cross section: Between 1,5 mm² to 95 mm² acc. to
IEC 60228:2004 Table 3
Trade mark: Öznur kablo
Rated Voltage: AC 1,0/1,0 kV; DC 1,5 kV
Conductor-conductor
Conductor-earth
Ambient temperature: -40°C to +90°C
Max. Conductor temp.: +120°C (for 20.000h)
Material of insulation: Halogen free low smoke flame
retardant cross-linked polyolefin compound
Material of sheath: Halogen free low smoke flame
retardant cross-linked polyolefin compound
Color of insulation: White
Color of sheath: Black and Red

22

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

26 KASIM 2020

