



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı



Sayı : E-81899345-755.01-1234566

17.05.2022

Konu : 0.6/1 kV Alçak Gerilim Kablolarının
Tip Testleri

ÖZNUR KABLO SAN.VE TİC.A.Ş.A
Şair Ziyapaşa Cad.No:41 Karaköy İSTANBUL

- İlgi : a) Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı (Tm Etüt Proje Müdürlüğü)'nın 12.11.2021 tarihli ve E-81899345-755.01-934744 sayılı yazısı.
b) Öznur Kablo San.ve Tic.A.Ş.'nün 03.01.2022 tarihli ve 001 sayılı yazısı.
c) Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı (Tm Etüt Proje Müdürlüğü)'nın 18.01.2022 tarihli ve E-81899345-755.01-1046228 sayılı yazısı.
ç) Öznur Kablo San.ve Tic.A.Ş.'nün 02.02.2022 tarihli ve 002 sayılı yazısı.
d) Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı (Tm Etüt Proje Müdürlüğü)'nin 01.03.2022 tarihli ve E-81899345-755.01-1108234 sayılı yazısı.
e) Öznur Kablo San.ve Tic.A.Ş.'nün 18.03.2022 tarihli ve 003 sayılı yazısı.
f) Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı (Tm Etüt Proje Müdürlüğü)'nin 03.04.2022 tarihli ve E-81899345-755.01-1162201 sayılı yazısı.
g) Öznur Kablo San.ve Tic.A.Ş.'nün 17.05.2022 tarihli ve 004 sayılı yazısı.

İlgi a) yazımızda detayları verilen sebeplerden dolayı ST2 tip kılıfa sahip YVMV (NYCY) ve ST8 tip kılıfa sahip N2XCH 0,6/1 kV kablolar için IEC 60502-1 standardında yer alan tip test raporlarının onaya sunulması gerektiği ilgi a) yazımızda belirtilmişti. İlgi b), ç) ve e) yazı ile onaya sunulan çoğu alçak gerilim kablosuna ait tip test raporları ilgi d) ve f) yazılarımız ile uygun bulunmuştu.

İlgi g) yazı ile onaya sunulan son tip N2XCH tipi çok telli (sınıf 2) alçak gerilim kablosuna ait tip test raporları uygun bulunmuştur.

Sonuç olarak Öznur Kablo'dan istenen tüm tiplere ait test raporları Teşekkürümüzce uygun bulunmuş olup gereğini ve bilgilerinizi arz/rica ederiz.

Remzi DEMİREL
Şube Müdürü

Dursun ŞİMŞEK
Daire Başkanı

Dağıtım:

Gereği:

Bilgi:

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 7A4C81C4-1F67-469D-8E60-D4D1C5D4630B Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/teias-ebys>
Nasuh Akar mah. Türkocağı cad. no:12 (06520) Bilgi için:Orkun KAYA
Balgat/Çankaya/ANKARA Başmühendis
Sermaye: 12,8 Milyar TL Vergi D: Ankara Kurumlar Telefon No:(312) 203 84 85
Vergi No: 879 030 4314 ASO: 5887 ATO: 165458
KEP Adresi : teias@hs01.kep.tr

