



T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü  
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-44617823-101.02-1759324  
Konu : Deney Raporu Uygunluk Sertifikası

14.08.2026

ÖZNUR KABLO SAN. VE TİC. AŞ

İlgi : MTDS üzerinden yapılan 02.07.2026 ve 03.07.2026 tarihli başvurularınız.

İlgide kayıtlı başvurularınız ile Öznur Kablo marka 0,6/1 kV YAVV-R tip 4x16 mm<sup>2</sup> ve 1x400 mm<sup>2</sup> kesitli, YVV-R tip 4x10 mm<sup>2</sup> ve 1x240 mm<sup>2</sup> kesitli Alçak Gerilim Enerji Kablolarına ait tip deney raporları Malzeme Teknik Değerlendirme Sistemine yüklenerek bu malzemeye ilişkin uygunluk sertifikaları talep edilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan "*Malzeme Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar*" kapsamında uygunluk başvurusu için sisteme yüklenmiş olan tip deney raporlarınız TEDAŞ-TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Alçak Gerilim Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine göre incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde Öznur Kablo marka Alçak Gerilim Enerji Kablolarına ait tip deney raporlarının TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Alçak Gerilim Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine uygun bulunması nedeniyle, hazırlanmış olan "Deney Raporu Uygunluk Sertifikaları" yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Ensar KILIÇ  
Müdür

Abdulkadir BALIK  
Daire Başkanı

Ek: Deney Raporu Uygunluk Sertifikaları (4 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: DA5F0A0C-B919-47B5-B85C-BED795BBA599  
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA  
3124495000  
3122138873  
KEP Adresi : [tedas@hs01.kep.tr](mailto:tedas@hs01.kep.tr)

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

Bilgi için: Remziye Merve  
KÜÇÜKKURT  
Mühendis





TÜRKİYE  
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 12/08/2026  
Onay Sayısı: 10000217

## 0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Öznur Kablo San. Ve Tic. AŞ.  
Marka : Öznur Kablo  
Gerilim Seviyesi (kV) : 0,6/1  
Tipi : YAVV-R  
Damar Sayısı : 4  
Kesiti (mm<sup>2</sup>) : 16  
İletken Malzemesi : Alüminyum  
Yalıtım Malzemesi : PVC  
Eş Merkezli İletken : Yok  
Zırh : Yok  
Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST1)  
NOT : 10000216 sayılı sertifika ile birlikte değerlendirildiğinde **tek damardan dört damara kadar ve 10 mm<sup>2</sup> den 400 mm<sup>2</sup> ye kadar** olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan AG Enerji Kablolarının tip deney raporları;

**TEDAŞ-MLZ/96-015.A** işaretli **0,6/1 kV Alçak Gerilim Enerji**  
**Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.**

**Suat SARIGÜL**  
**GENEL MÜDÜR**

 e-imzalıdır



Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>