



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-44617823-101.02-1759309
Konu : Deney Raporu Uygunluk Sertifikası

14.08.2026

ÖZNUR KABLO SAN. VE TİC. AŞ

İlgi : MTDS üzerinden yapılan 03.07.2026 tarihli başvurularınız.

İlgide kayıtlı başvurularınız ile Öznur Kablo marka 0,6/1 kV YAVZ3V-R tip 4x10 mm² ve 3x240 mm² kesitli, YVZ3V-R tip 4x10 mm² ve 3x240 mm² kesitli Alçak Gerilim Enerji Kablolarına ait tip deney raporları Malzeme Teknik Değerlendirme Sistemine yüklenerek bu malzemeye ilişkin uygunluk sertifikaları talep edilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan "*Malzeme Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar*" kapsamında uygunluk başvurusu için sisteme yüklenmiş olan tip deney raporlarınız TEDAŞ-TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Alçak Gerilim Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine göre incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde Öznur Kablo marka Alçak Gerilim Enerji Kablolarına ait tip deney raporlarının TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Alçak Gerilim Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine uygun bulunması nedeniyle, hazırlanmış olan "Deney Raporu Uygunluk Sertifikaları" yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Ensar KILIÇ
Müdür

Abdulkadir BALIK
Daire Başkanı

Ek: Deney Raporu Uygunluk Sertifikaları (4 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 80B0930D-2AB1-4602-A804-1282C8738858

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA

3124495000

3122138873

KEP Adresi : tedas@hs01.kep.tr

Bilgi için: Remziye Merve

KÜÇÜKKURT

Mühendis





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 12/08/2026
Onay Sayısı: 10000222

0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Öznur Kablo San. Ve Tic. AŞ.
Marka : Öznur Kablo
Gerilim Seviyesi (kV) : 0,6/1
Tipi : YVZ3V-R
Damar Sayısı : 3
Kesiti (mm²) : 240
İletken Malzemesi : Bakır
Yalıtım Malzemesi : PVC
Eş Merkezli İletken : Yok
Zırh : Var (Yassı)
Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST1)
NOT : 10000223 sayılı sertifika ile birlikte değerlendirildiğinde **üç damardan dört damara kadar ve 10 mm² den 240 mm² ye kadar** olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan AG Enerji Kablolarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli **0,6/1 kV Alçak Gerilim Enerji**
Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>

